



Tabuľka miestností - PODKROVIE			
Č.	Názov miestnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Nášlapná vrstva
2.01	IZBA	107,27	plávajúca podlaha
2.02	KÚPEĽŇA	11,31	plávajúca podlaha
		118,58 m <sup>2</sup>	

#### LEGENDA :

ZÁSUVKOVÉ A SVETELNÉ ROZVODY BUDÚ VEDENÉ SAMOZHÁŠAVÝMI KÁBLAMI CYKY, KTORÉ JE MOŽNÉ KLÁŠŤ AJ DO HORLAVÝCH MATERIÁLOV C1,2,3. SVETELNÁ INŠTALÁCIA BUDE REALIZOVANÁ VODIČMI CYKY-J/0 3,4,5x1,5 POD OMIETKOU VYPÍNAČE NAMONTOVAŤ OSOVO DO VÝŠKY 1,2-1,3m OD PODLAHY. ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA JE NAVRHNUTÁ KÁBLAMI CYKY-J/3a5x2,5 POD OMIETKOU. ZÁSUVKY NAMONTOVAŤ OSOVO DO VÝŠKY 0,25-0,35m OD PODLAHY. ZÁSUVKY V NAD LINKOU, V KÚPEĽNI, UMIESTNIŤ 1,00-1,20m OD PODLAHY.



elektroinštalácie \_ M. 1:100

HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
Ing. Ján Kubaliak	Ing. Ján Kubaliak	Ing. Jana Kubaliaková	Ing. Ján KUBALIÁK Škotská 746/11, 987 01 POLTAR 0905533867 jankubaliak1@gmail.com
OBEC: Kokava nad Rimavicou			
INVESTOR: Kultúrno-výchovné občianske združenie Lácho drom Huťa 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou			

STAVBA: PRESTAVBA OBJEKTU NA KOMUNITNÉ CENTRUM V KOKAVE NAD RIMAVICOU - ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM	FORMÁT: x A4
DRUH PROJEKTU: ARCHITEKTÚRA	DÁTUM: 09/2018
PREDMET VÝKRESU: ELEKTROINŠTALÁCIE	MIERKA: 1: 100
	Č. VÝKRESU: 08.1

Kopírovanie tejto dokumentácie bez súhlasu autora je trestné podľa §21, Odst. d) Zákona č. 34/2001 Z.z. Projekt bol spracovaný v SW ArchiCAD 19

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ, VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE REALIZÁCIU STAVBY!